

Опис артезіанської свердловини

Первинний		Завоювання службою ведення реєстру							
Код артезіанської свердловини									
Дата внесення до									
Складач інформації		Власник артезіанської свердловини							
Найменування	Спеціаліст відділу земельних відносин екології, архітектури, житлово-комунального господарства та комунальної власності Куропятник Вадим Миколайович	Карпівська сільська рада							
Код		ЄДІПРОУ 04339712							
Почтова адреса		532742, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Карпівка, в. Центральна, 97А							
Телефон	067-633-50-68								
№ артезіанської свердловини		Дата складання опису							
Розділ 1. Загальні дані про артезіанську свердловину									
Дата початку експлуатації	Тип	Призначення	Стан артезіанської свердловини						
2021 р.	Одиночна	Господ. - питне	Задовільний						
Спосіб буріння		механічно-колонкове							
Адміністративна прив'язка артезіанської свердловини		Опис положення на місцевості							
Область	Код	Назва	Північно-східна околиця с. Новомалинівка						
Район		Дніпропетровська							
Населений пункт		Криворізький							
Географічні координати	широта	градуси	47	хвилини	43	секунди	07.31	Водоносний горизонт, що експлуатується	
	довгота	градуси	33	хвилини	06	секунди	41.43	Водоносний горизонт сарматських кавернозних вапняків	
Абсолютна відмітка устя, м	Глибина свердловини, м	Дебіт (Q), м³/год	Зниження рівня, (S), м	Статичний рівень, м	Питомий дебіт, (Q/S), м³/год	Загальна жорсткість, мг-екв/лм³	Карбонатна жорсткість, мг-екв/лм³	Мінералізація, г/лм³	Сухий залишок, г/лм³
96	82	6	9	41	0,66	3,8		0,83	0,77
Розділ 2. Дані про спеціальний дозвіл на користування надрами				Розділ 4. Зона суворого режиму (1 пояс санітарної охорони)					
№ спец. дозволу	Дата видачі	Вид користування надрами	Термін дії (років)	Код	Назва				
Розділ 3. Дозвіл на спеціальне водокористування				Розділ 6. Обсадка					
№ дозволу	Дата видачі	Термін дії (років)	Ліміт видобутку, м³/добу	Розміри зони, м		С огороження			
				30		Отгородження відсутнє			
Розділ 5. Опис порід				Розділ 7. Обладнання артезіанської свердловини					
№	Порода	Глибина, м		Марка насосу		Глибина			
		від	до	Grundfos SQ 3-105		53			
1	Суглинок буровато-жовтий	0	12	Тип фільтру		від		до	
2	Глина червоно-бура	12	30	Сітчастий		45		53	
3	Перешарування глини та вапняків	30	42	Марка засобу вимірювання об'єму видобутку води		Дата встановлення		Атестації	
4	Глина	42	43	CBK-M-DN32 5м3 R50 T90		01.03.2024			
5	Вапняк білий, кавернозний	43	53	Додатки					
6	Мергель білий	53	55	Характеристика артезіанської свердловини					
7	Піщано-глинисті відкладення	55	70	Конструкція артезіанської свердловини					
8	Пісок сірий	70	75	Геологічний розріз району					
9	Глина алепритова та глина вуглиста	75	82	Хімічний аналіз					
				Дані про об'єкти					
				Дані про буріння					
				Інші документи (назва)					
Розділ 8. Інші відомості про артезіанську свердловину				Додатки					

Виконав: Спеціаліст відділу Архітектури та земельних відносин Куропятник В.М. Керівник: Перший заступник сільського голови Криворізького району Криворізької області Климченко А.В.

Тел.: +380 67 633 50 68 "04" вересня 2024 р.

