

Державна служба геології та надр України

Державний реєстр артезіанських свердловин

Опис артезіанської свердловини

Первинний		Завантаження службою ведення реєстру	
Код артезіанської свердловини		Дата внесення до	
Найменування		Власник артезіанської свердловини	
Спеціаліст відділу земельних відносин екології, архітектури, житлово-комунального господарства та комунальної власності Куропятник Вадим Миколайович		Карпівська сільська рада	
Код		ЄДІПРОУ 04339712	
Поштова адреса		532742, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Карпівка, в. Центральна, 97А	
Телефон		067-633-50-68	
№ артезіанської свердловини		24933	
Дата початку експлуатації		Дата складання опису	
2008		2024	
Тип		Стан артезіанської свердловини	
Одиночна		Задовільний	
Призначення		Спосіб буріння	
Господ. - питне		механічно-колонкове	
Тип води за використанням		Спосіб буріння	
Сульфатно-хлоридно-гідрокарбонатна		механічно-колонкове	
Адміністративна прив'язка артезіанської свердловини		Опис положення на місцевості	
Код		Назва	
Область		Дніпропетровська	
Район		Криворізький	
Населений пункт		с. Новомалинівка	
Географічні координати		Водоносний горизонт, що експлуатується	
широта		градуси	
довгота		градуси	
47		42	
33		06	
хвилини		секунди	
46		17,0	
Палеогеновий водоносний горизонт		Палеогеновий водоносний горизонт	
Абсолютна відмітка устя, м		Глибина свердловини, м	
92		2,5	
Дебіт (Q), м³/год		Зниження рівня, (S), м	
2,5		9	
Статичний рівень, м		Питомий дебіт, (Q/S), м³/год	
45		0,077	
Загальна жорсткість, мг-екв/лм³		Карбонатна жорсткість, мг-екв/лм³	
2,58		2,58	
Мінералізація, г/лм³		Сухий залишок, г/лм³	
0,716		0,716	
№ спец. дозволу		Дата видачі	
Вид користування надрами		Термін дії (років)	
Підприємство-власник спеціального дозволу		Код	
Назва		Назва	
Розділ 3. Дозвіл на спеціальне водокористування		Розділ 4. Зона суворого режиму (1 пояс санітарної охорони)	
№ дозволу		Дата видачі	
Термін дії (років)		Ліміт видобутку, м³/добу	
Розділ 5. Опис порід		Розділ 6. Обсадка	
№		Порода	
Глибина, м		Глибина, м	
від		до	
1		Суглинок	
0		11,5	
2		Глина червоно-бура	
11,5		32	
3		Перешарування глини та вапняків	
32		50	
4		Піски	
50		56	
5		Глини зеленувато-сірі	
56		67	
6		Піски	
67		70	
7		Піски вуглисті	
70		78,5	
8		Глини вуглисті	
78,5		92	
Розділ 7. Обладнання артезіанської свердловини		Розділ 8. Інші відомості про артезіанську свердловину	
Марка насосу		Глибина	
PEDROLLO 4SR6/24 F-PD		90	
Тип фільтру		Глибина	
Сітчастий		від	
Сітчастий		до	
69,5		75	
82,5		90	
Марка засобу вимірювання об'єму видобутку води		Дата	
СВК-M-DN32 5м3 R50 T90		01.03.2024	
Встановлення		Атестації	
01.03.2024		01.03.2024	
Додатки		Додатки	
Характеристики артезіанської свердловини		Характеристики артезіанської свердловини	
Конструкція артезіанської свердловини		Конструкція артезіанської свердловини	
Геологічний розріз		Геологічний розріз	
Хімічні аналізи		Хімічні аналізи	
Дані про пробні відкачки		Дані про пробні відкачки	
Геологічні висновки		Геологічні висновки	
Дані про буріння		Дані про буріння	
Інші документи (назва)		Інші документи (назва)	

Виконавець: Спеціаліст відділу архітектури та земельних відносин Куропятник В.М. Керівник: Перший заступник сільського голови
Тел. +380 67 633 50 68 "09" серпня 2024 р.

