

Опис артезіанської свердловини

Первинний		Власник артезіанської свердловини	
Складач інформації		Карпівська сільська рада	
Найменування		Спеціаліст відділу земельних відносин екології, архітектури, житлово-комунального господарства та комунальної власності Куропятник Вадим Миколайович	
Код		ЄДПРОУ 04339712	
Поштова адреса		532742, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Карпівка, в. Центральна, 97А	
Телефон		067-633-50-68	
№ артезіанської свердловини		І н Дата складання опису	
Розділ 1. Загальні дані про артезіанську свердловину			
Дата початку експлуатації	Тип	Призначення	Тип води за використанням
2021 р.	Одиночна	Господ. - питне	Гідрокарбонатно-хлоридні натрієвокальцієві
Стан артезіанської свердловини		Спосіб буріння	
Задовільний		механічно-колонкове	
Адміністративна прив'язка артезіанської свердловини			
Код		Назва	
Область		Дніпропетровська	
Район		Криворізький	
Населений пункт		с.Новомалинівка	
Географічні координати		Водоносний горизонт, що експлуатується	
широта	градуси	47	хвилини
довгота	градуси	33	секунди
06.3		40.0	
Водоносний горизонт сарматських кавернозних вапняків			
Абсолютна відмітка уст. м	Глибина свердловини, м	Дебіт (Q), м³/год	Зниження рівня, (S), м
96	82	6	9
Статичний рівень, м	Питомий дебіт, (Q/S), м³/гол	Загальна жорсткість, мг-екв/лм³	Карбонатна жорсткість, мг-екв/лм³
41	0.66	3.8	0.83
Сухий залишок, г/дм³			
0.77			
Розділ 2. Дані про спеціальний дозвіл на користування надрами			
№ спец. дозволу	Дата видачі	Вид користування надрами	Термін дії (років)
Підприємство-власник спеціального дозволу		Назва	
Код		Назва	
Розділ 3. Дозвіл на спеціальне водокористування			
№ дозволу	Дата видачі	Термін дії (років)	Ліміт видобутку, м³/добу
Розділ 4. Зона суворого режиму (І пояс санітарної охорони)			
Розміри зони, м		С огороження	
30		Огороження відсутнє	
Розділ 5. Опис порід			
№	Порода	Глибина, м	
1	Суглинок буровато-жовтий	від	до
2	Глина червоно-бура	0	12
3	Перешарування глини та вапняків	12	30
4	Глина	30	42
5	Вапняк білий, кавернозний	42	43
6	Мергель білий	43	53
7	Піщано-глинисті відкладення	53	55
8	Пісок сірий	55	70
9	Глина алевритова та глина вуглиста	70	75
		75	82
Розділ 6. Обладка			
№	Діаметр, мм	Глибина, м	
1	273 мм	від	до
		0.5	42.5
Розділ 7. Обладнання артезіанської свердловини			
Марка насоса		Глибина	
Grundfos SQ 3-105		53	
Тип фільтру		Глибина	
Сітчастий		від	до
		45	53
Марка засобу вимірювання об'єму видобутку води		Дата	
СВК-М-DN32 5м3 R50 T90		Встановлення	Атестація
		01.03.2024	
Розділ 8. Інші відомості про артезіанську свердловину			
Додатки			
Характеристики артезіанської свердловини			
Конструкція артезіанської свердловини			
Геологічний розріз			
Хімічні аналізи			
Дані про об'єкти			
Геологічні висновки			
Дані про буріння			
Інші документи (назва)			

Виконавець: Спеціаліст відділу Архітектури та земельних відносин Куропятник В.М Керівник: Перший заступник сільського голови Клименко А.В.

Тел. +380 67 633 50 68 "04" вересня 2024 р.

